

防災製品認定書

防災協製認第 F0-21-168 号
令和3年12月7日

セーレン商事株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 村上 研



令和3年12月6日付で受け付けました製品等は、審査の結果、
下記のとおり防災製品と認定します。

記

1. 防災製品の種類及び商品名

テント類 シート類 幕類
屋外用
SLC2000_K

2. 事業所番号

N-0765

3. 製品番号

FR-03297

4. 認定有効期間

令和3年12月7日より 令和8年12月6日まで

防災製品性能試験結果通知書

(木製等ブラインド、テント類、シート類、幕類、非常持出袋、祭壇用白布、自動車・オートバイ等のボディカバー)

防災協試第 NFO-21222 号

令和3年12月3日

セーレン商事株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 村上 研一



令和3年11月26日付で受付けた試料の試験結果は、下記のとおりですので通知します。

記

防災製品の種別	テント類 シート類 幕類 屋外用	商品名又は銘柄	SLC2000_K
適合区分	適合	試験方法	「防災製品性能試験基準」を適用
素材・混用率 表面加工	基布:ポリエステル 100% 表面:ポリビニルアルコール樹脂 裏面:アクリル樹脂 [防災薬剤入] 100%	材料等の毒性 審査コード	1A-2 1A-32 1A-44 2B-6 2B-43
組織	平織	材料等の 製品番号	
番手・密度 (厚さ(mm)) 質量(g/m ²)	150D×600D/80×38 225g/m ²	試験結果 通知書番号	
備考			

別記様式第2-2 (その2)

試験結果表 (木製等ブラインド、テント類、シート類、幕類、非常持出袋、
自動車・オートバイ等のボディカバー、祭壇用白布)

試験結果通知書番号	防災協試第	NF0-21222	号
-----------	-------	-----------	---

温 水 浸 漬		温水浸漬 (50 ± 2℃) 30分処理					
45° ミクハナー法				45° たるませ法		45° コイル法	
測定項目	残炎時間 (秒)	残じん時間 (秒)	炭化面積 (cm ²)	測定項目	炭化長 (cm)	測定項目	接炎回数 (回)
合格基準	3	5	30	合格基準	20	合格基準	3
試験体No.	以下	以下	以下	試験体No.	以下	試験体No.	以上
1分加熱	1	0	0	5	1		1
	2	0	0	7	2		2
	3	0	0	4	3		3
着炎後 3秒加熱	1	0	0	4			4
	2	1	1	7			5

備考

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す